

ООО «Дом»

Информация о техническом состоянии сетей.

№ п/п	Наименование оборудования	Марка, мощность, сечение, количество	Год ввода в эксплуатацию	Сведения о кап. ремонтах	Процент износа	Примечание
1	ТП № 604	10 /0,4 кВ 2*400кВА	2007		20%	
2	ТП № 615	10 /0,4 кВ 2*630кВА	2007		20%	
3	КТП №686	10 /0,4 кВ 2*630кВА	2013		10%	
4	КТП №698	10 /0,4 кВ 2*630кВА	2013		10%	
5	ТП ЗАО «КЗСМ»	10 /0,4 кВ 2*1000кВА	1958	1995	90%	аренда
6	ТП помольного отделения	10 /0,4 кВ 2*1600кВА	2014		10%	аренда
7	ТП ЗАО «КЗСМ»	10 /0,4 кВ 2*1000кВА	2013		10%	аренда
8	РП со встроенным ТП	10 /0,4 кВ 2*630кВА	2009		20%	аренда
9	КЛ10кВ№14- ПС «Перас»- ТП №604	АСБ 10 3*240 L=1180 м	2007		20%	
10	КЛ10кВ№13- ПС «Перас»- ТП №615	АСБ 10 3*240 L=1211,5 м	2007		20%	
11	КЛ10кВ РП32-ТП №604	АСБ 10 3*240 L=142 м	2007		20%	
12	КЛ10кВ РП28-ТП №615	АСБ 10 3*240 L=144 м	2007		20%	
13	КЛ10кВ ТП№ 604-ТП686	АСБ 10 3*95 L=438 м	2013		10%	Безхоз.
14	КЛ10кВ ТП№ 615-ТП686	АСБ 10 3*95 L=411 м	2013		10%	Безхоз.
15	КЛ10кВ ТП№ 686-ТП698	АСБ 10 3*95 L=216 м	2013		10%	Безхоз.
16	КЛ10кВ ТП№ 686-ТП698	АСБ 10 3*95 L=224 м	2013		10%	Безхоз.

Энергетик ООО "Дом"



Орел А.К.